

Znak sprawy: OŚ.2710.XVII.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w zadaniu pn. „Mobilny zbiornik na wodę pitną oraz trzy zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy”.

Zamawiający: Gmina Obsza, przekazuje treść zapytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIE 1

„W zapytaniu ofertowym dotyczącym MOBILNEGO ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ:

- w pkt. 1.5 Zbiornik dostarczony w stanie kompletnym i gotowym do eksploatacji (z wałkiem WOM).

Czy zamawiający może usunąć zapis Z WAŁKIEM WOM ?

Maszyna nie posiada kompresora i nie będzie możliwości podłączenia wałka WOM.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający informuje, że zbiornik na wodę pitną nie musi być wyposażony w: kompresor, wałek WOM, wąż ssawny.

PYTANIE 2

W zapytaniu ofertowym dotyczącym ZBIORNIKI DWUPLASZCZOWE NA OLEJ NAPĘDOWY:

- w pkt. 2.2 WYPOSAŻENIE

Licznik wydanego paliwa: dokładność pomiaru :+- 0,5%,powtarzalność: +- 0,2%.

Proszę o usunięcie zapisów : dokładność pomiaru :+- 0,5%,powtarzalność: +- 0,2%.

ODPOWIEDZ

Zamawiający informuje że;

Licznik wydanego paliwa: dokładność pomiaru :+- 0,5%,powtarzalność: +- 0,2%.

PYTANIE 3

„czy zamawiający wymaga aby zbiornik posiadał dokumentację potwierdzającą co najmniej 15 lat użytkowania zbiornika?”

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga gwarancji zgodnie z rozdziałem II, ust 1, punkt 6, nie stawiając wymogów

dla okresu użytkowania.

PYTANIE 4

Czy zamawiający wymaga aby zbiornik posiadał sondę ciśnieniową?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga sondy ciśnieniowej.

PYTANIE 5

Czy zamawiający dopuszcza aby pompa była zewnętrzna, zamontowana w szafie dystrybucyjnej ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza montaż pompy zewnętrznej w szafie dystrybucyjnej.

PYTANIE 6

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik, z terminalem - dzięki któremu będzie możliwość podglądu tankowań w czasie rzeczywistym ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza urządzenie pozwalające na podgląd rzeczywisty. Nie jest to kryterium oceny oferty.

Treść odpowiedzi staje się integralną częścią zapytania ofertowego.