

Znak sprawy: OŚ.2710.VI.4.2022

Obsza, dnia 13.06.2022 r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Babice – Dorbozy”

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający – Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz odpowiedziami.

1. Czy Administrator ujęcia wody posiada system monitorowania obiektu? Jeśli tak to jaki i kto jest administratorem systemu? Co wykonawca musi uwzględnić przy modernizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

System monitoringu pracy urządzeń stacji uzdatniania wody w m. Dorbozy będzie stworzony przez Wykonawcę inwestycji. Obecnie Administrator obiektu nie posiada takiego systemu monitoringu pracy urządzeń. Podobnie nie jest wykonany monitoring obiektu. System ten należy zbudować.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA
mgr Grzegorz Kutni
SKARBNIK GMINY

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)